Diffuseur d’ Alarme Générale Sélective DAGS 3000

Part-No.: DAGS3000
Certification: NF-SSI

Extrait de l’article MS63 : Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l'évacuation du public soit en raison d'incapacités physiques, soit en raison d'effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d'alarme générale sélective (distinct du signal d'alarme générale lors que celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d'établissements.

Données Techniques Générales	
Tension d'utilisation	13 ... 60 V DC
Consommation de courant	10 mA
Puissance sonore	60 dB
Puissance sonore	60 dB mini à 1 m
Indice de protection	IP23
Dimensions	L: 87 mm H: 87 mm P: 49 mm

Sous réserve de modifications! © 2024 Honeywell International Inc.

Novar France SAS - Groupe Honeywell
8, place de l'Europe, Parc de Chesnes
Téléphone : +33 810 10 66 10
Fax : +33 474 94 51 18
www.esser-systems.com/fr
hls-france@honeywell.com